

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Нижне-Сыповская основная
общеобразовательная школа»
администрации Уинского муниципального
округа Пермского края
617525, Пермский край, Уинский район,
с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61
ИНН 5953002388 КПП 595101001
ОГРН 1025902546834
Телефон (34259) 4-32-46
nsyp@ya.ru
26.08.2021 № 67
На № _____ от _____

Главному государственному
санитарному врачу по
Бардымскому, Еловскому,
Куединскому, Октябрьскому,
Осинскому, Уинскому,
Чайковскому, Чернушинскому
муниципальным районам
Пермского края
И.Я. Андрииву

Объяснительная по устранению нарушений.

Сообщаем Вам об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки в МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» (предписание №343 от 06.04.2021г. Южного территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю):

В срок до 01.09.2021 года:

Детский сад (село Нижний Сып, ул. Коммунистическая, д. 65).

1. Обеспечить соответствие требованиям уровня искусственной освещенности в разновозрастной группе в игровой и в комнате для занятий в соответствии с п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

В игровой комнате добавили 6 светильников, а в комнате для занятий – 3 (приложения 1 и 2).

Школа (село Нижний Сып, ул. Коммунистическая, д. 61).

2. Обеспечить замену ученических столов с поврежденной поверхностью столешниц в кабинете № 2 для 7 класса и в кабинете № 3 для 8 класса в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Произвели замену ученических столов с поврежденной поверхностью столешниц в кабинете № 2 (7 класс) и в кабинете № 3 (8 класс). (Приложения 3 и 4.)

3. Обеспечить чистку всех оконных стёкол, пространства между двойными рамами по мере загрязнения; обеспечить остекление окна в кабинете 8-го класса из цельного стекла в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Очистили все оконные стёкла, пространства между двойными рамами. Также обеспечили остекление окна в кабинете 8-го класса из цельного стекла в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. (Приложение 5.)

4. Обеспечить соответствие требованиям уровня искусственной освещенности в кабинете № 1 (5-го класса), в спортивном зале п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Привели в соответствие требованиям уровня искусственной освещенности в кабинете № 1 (5 класс) и в спортивном зале. В кабинете № 1 (приложение 6) добавили новый светильник со светодиодными лампами; в спортивном зале (приложение 7) заменили лампы на светодиодные и более мощные.

5. Обеспечить соответствие требованиям наружной поверхности морозильной камеры с маркировкой «сырая курица» в складском помещении пищеблока согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Наружную поверхность морозильной камеры (маркировка «сырая курица») в складском помещении пищеблока привели в соответствие, покрасили (приложение 8).

6. Обеспечить составление Примерных 10-тидневных меню для организации питания детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет в соответствии с требованиями п. 8.1.2. (табл. 1 приложения 9), п. 8.1.2. (табл. 3 приложения 9), п. 8.1.2. (табл. 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для организации питания детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет в Примерные 10-тидневные меню внесли изменения (приложение 9).

7. Обеспечить составление Примерных 10-дневных меню для обучающихся с 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет в соответствии с требованиями п. 8.1.2. (табл. 1 приложения 9), п. 8.1.2. (приложения 6), п. 8.1.2. (табл. 3 приложения 9), п. 8.1.2.3. (приложение 10, табл. 3), п. 8.1.2. (табл. 2 приложения 7) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внесли изменения в Примерные 10-дневное меню для обучающихся с 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет в соответствии с требованиями СанПиН (приложение 10).

Директор школы



Р.В. Мухамадьяров /Р.В. Мухамадьяров/

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 150298975570620647249455858086929290246937076191

Владелец Ахмаева Гульчачак Ильясовна

Действителен с 13.11.2025 по 13.11.2026