

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата	Учетный номер	QR-код
07.02.2022	59220061000200927608	
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ		



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 258-40-01, ngu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

25 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и
Уинскому муниципальному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Алмазная, 1а, 8(342)258-40-01 доб
325, 25.onpr@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Нижне-Сыповская
основная общеобразовательная школа»

ИНН: 5953002388

Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 48 от 07.02.2022 г. КНМ
59220061000200927608 от 31.12.2021 г.

в период с «03» марта 2022 г. по «11» марта 2022 г.

1) Топорковым Игорем Сергеевичем, Начальником 25 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

2) Романовым Алексеем Борисовичем, Дознавателем 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» Мухамадьяров Р.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	31.12.2022	
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.7 ГОСТ Р	31.12.2022	

	эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 6.7.4 ГОСТ Р 69639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»		
3.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, Табл. 2, п. 6.3 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»	31.12.2022	
4.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре 1-го этажа (рядом с маршем лестницы с 2-го этажа) 1,62 м (должно быть не менее 2м)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2 СНиП II-A.5-70*: Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений	31.12.2022	
5.	Высота коридора на первом этаже, рядом с которым расположен лестничный марш, ведущий со второго этажа (от кабинета директора) 1,71 м (должен быть не менее 2м)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2 СНиП II-A.5-70*: Противопожарные нормы проектирования зданий и	31.12.2022	

		сооружений		
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима	31.12.2022	
7.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима	31.12.2022	
8.	Здание школы 2х этажное, V степени огнестойкости, что недопустимо	п. 6.7.15 табл. 6.13 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	31.12.2022	
9.	на объекте защиты шлейфы СОУЭ смонтированы кабельными изделиями маркировки KCBV при требуемой маркировке (A)-FRLS	таблицы 2 ГОСТ Р 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	31.12.2022	
10.	в помещении тёплого перехода, между корпусами №1 и №2, не предусмотрены извещатели дымовые	п. 38, Таблица А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	31.12.2022	
11.	на объекте защиты шлейфы СОУЭ смонтированы кабельными изделиями маркировки KCBV при требуемой маркировке (A)-FRLS	таблицы 2 ГОСТ Р 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	31.12.2022	
12.	звуковые сигналы СОУЭ в помещении кабинета информатики, 1-й этаж корпус №1, не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, фактически 52	п. 4.2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	31.12.2022	

	дБа вместо 55 дБа	людей при пожаре (действующая). Требования пожарной безопасности»		
13.	звуковые сигналы СОУЭ в помещении кабинет №6, 1-й этаж, корпус №2 не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, фактически 52 дБа вместо 55 дБа	п. 4.2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (действующая). Требования пожарной безопасности»	31.12.2022	

*ППР - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ИКОУ «Китке-Сыновская ООШ»
Мухомадьяров Р.В.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Р.В. Мухомадьяров
 (подпись)

Начальник 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
 Топорков И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

И.С. Топорков
 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 150298975570620647249455858086929290246937076191

Владелец Ахмаева Гульчачак Ильясовна

Действителен с 13.11.2025 по 13.11.2026